



Legenda

- spínač nástěnný ve výšce krytí 400V/3-polový V583-1103 nebo 825-1103; v = 1,3m
- spínač sponkový zapalovací 400V/25A, 3-polový; v = 1,3m

H07V-U10G ochranné pospojování H07V-U10G

H07V-U4G ochranné pospojování H07V-U4G

přívody ke strojům v podlaží v tr. oběhové DN25, DN32 ponechat rezervu 2m pro napojení stroje

záruka dvojité, natožené dutinky AC230V/16A v = 1300mm

demontáž staré, montáž nové

EP83 ekvipotenciální svorka v krabici 100x100mm, výška 1000mm; napojení H07V-U10G - od potrubí VZT

Poznámka :

napojení uzemnění H07V-U10G na potrubí VZT
uzemnění plynovodu : svorka ZSA 16 + Cu plechovodič H07V-U 4G
uzemnění pospojování plechových kotelů, kovových konstrukcí - H07V-U4G
demontáž + montáž 12 ks zapalovacích dvojzáruček s natoženou dutinkou, IP20; bílé
plynové spotřebiče- přívod CYKY-J 3x1,5/230V pro el. jistič
rošt propojit a RH a VZT potrubím H07V-U10G

Napojení spotřebičů, které se napojují ze záruček 230V nebo 400V : stávkalci

záruka 400V/16A/5-pol. IP44; v = 1300mm

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím
V rozvodné soustavě sítí 3 NPE AC 50Hz 400V/230V /TN-C-S a ovládací soustavě 1 N stf. 50Hz 230V jsou provedena ochranná opatření dle ČSN 332000-4-41ed.2 tabulka NA.2. stupně ochrany u zařízení a instalací do AC 1000V a DC 1500V
stupeň ochrany
normální
druh ochrany a doplňková ochrana
1. automatické odpojení od zdroje
2. dvojitá nebo zesílená izolace
automatické opojení od zdroje a
a) doplňující pospojování
b) chránící
doplňná

POZN:
v kuchyni bude navíc umístěna dřívka šteta, poloha bude upřesněna
personálem kuchyně
napojení z RH, pole 3 : kabelem CYKY-J 5x2,5/50m
záruka 400V/16A/5-pol. v = 1300mm
jistič C16/3 + chránící 25A/0,03A

Stávkalci zdvo
Příložka yong P2-500 na zdici maltu ylong

VYPRACOVAL	ING. JOSEF HÁJEK	DATUM	08/2013	Ing. Josef Hájek
	ing.hajek@seznam.cz	ÚČEL	výběr zhotovitele	www.elektroatelier.cz
STAVBA:	1. : 50	měřičko	1 : 50	Mikulovská 804, 69142 Valtice
stavebník				ČÍSLO ZAKÁZKY : 130820
				formát: A1
OBSAH:	1.NP -oprava kuchyně-silnoproud			ČÍSLO VÝKRESU : 3.3