


ŘEZ A-A


ULOŽENÍ POTRUBÍ V PODLAŽE



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVOD
- NOVÝ NTL PLYNOVOD
- 1 STÁVAJÍCÍ OHŘÍVACÍ VANA 21-17P (4,7 kW, 0,5 m3/hod, DN 15) VÝVOD UKONČIT 50 mm NAD PODLAHOU
- 2 STÁVAJÍCÍ OHŘÍVACÍ STOLIČKA VP 13 (7,5 kW, 0,8 m3/hod, DN 15) VÝVOD UKONČIT 50 mm NAD PODLAHOU
- 3 STÁVAJÍCÍ PLYNOVÝ SPORÁK PRO DOMÁCNOSTI (11,1 kW, 1,2 m3/hod, DN 15) VÝVOD UKONČIT 0,7 m NAD PODLAHOU
- 4 STÁVAJÍCÍ VELKOKUCHYŇSKÝ SPORÁK SPE 40 (17,5 kW, 1,89 m3/hod, DN 20) VÝVOD UKONČIT 50 mm NAD PODLAHOU
- A SKŘÍŇ PRO HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU PRO KUCHYŇI H.U.K. 32

POZNÁMKA : TLAKOVÁ ZKOUŠKA PEVNOSTI BUDE PROVEDENA VZDUCHEM O PŘETLAKU 100 kPa, TĚSNOSTI 10 kPa !

CM projekt, s.r.o. Bratislavská 886/5 693 01, Hustopeče IČ:269 19 451 www.cmprojekt.cz		 projekt, s.r.o.		Autorizační razítko		
Autorizovaná osoba	Zodpovědný projektant	Vypracoval				
ČKAIT-1004032	MAREK CABAL	ALEŠ PALÁT				
Investor : Správa majetku Líšeň, p.o. Jírova 2, Brno – Líšeň, PSČ 628 00, IČ: 65349644						
Akce :	Oprava školní kuchyně - ZŠ Holzova			Formát	3 A4	
				Měřítka	1:50	
				Datum	08/2013	
				Stupeň	DPS	
Část : ZDRAVOTECHNIKA				Archivní číslo	053/08/13	
Obsah :	PŮDORYS KUCHYNĚ - PLYNOINSTALACE			Číslo výkresu	Číslo paré	
				7		

